

Појашњење конкурсне документације – одговори на питања заинтересованог лица за јавну набавку мале вредности радова бр. 02/19 под називом: Набавка и уградња аутоматског система за откривање и дојаву пожара у дому „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу

Питање:

Сходно Закону о јавним набавкама, молим Вас да ми одговорите, зашто се поред српских стандарда СРПС ЕН захтевају и сертификати немачке осигуравајуће куће ВдС, с обзиром да се ради српском студенском дому, а не немачком?

Такође молим да ми се одговори, зашто се тражи само Исправа о усаглашености само сходно Правилнику за Електромагнетну компатибилност (ЕМЦ директива), а не Исправа о усаглашености сходно Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (ЛВД директива), када су обе Исправе обавезујуће на домаћем тржишту?

Одговор:

У пројектној документацији, а на основу које је добијена сагласност надлежног органа и издато Решење о одобрењу радова, пројектна организација која је пројектовала предметни систем дефинисала је техничке услове које предметни систем мора да испуњава (усаглашеност са захтевима ЕН54 и ВДС), као и испуњавање захтева по питању електромагнетне компатибилности. За пројектовани систем није тражено испуњење захтева ЛВД директиве јер, тражена опрема (осим централе) не подлеже захтевима ове директиве. Наручилац остаје при условима дефинисаним у конкурсној документацији.