

Појашњење конкурсне документације - одговори на питања заинтересованог лица за јавну набавку радова бр. Д-01/18 под називом: Прва фаза реконструкције вентилационог система кухињског блока и студентског ресторана дома „Вита Јанић“ и простора пекаре за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Питање:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: У конкурсној документацији у предмеру машинских инсталација на страна 9 тражи се

Поз. 9.3 Испорука и монтажа изолације са парном браном класе негоривости А1 за изолацију канала за свежи и отпадни ваздух. Армафлекс или одговарајућа $d=19\text{mm}$ за унутрашњу уградњу (m^2 6)

Поз. 9.4 Испорука и монтажа изолације са парном браном класе негоривости А1 за изолацију канала за свежи и отпадни ваздух. Армафлекс или одговарајућа $d=19\text{mm}$ за спољну уградњу (m^2 4)

Наше питање гласи:

Молимо ВАС појасните нам поз. 9.3 и 9.4 јер тражена изолација је изолација АЦЕ+ изолација је класе Б1, класе А1 је само камена вуна. Да ли треба понудити класу Б1.

Одговор:

У питању је техничка грешка. Понуђачи треба да понуде класу Б1.