

Појашњење конкурсне документације - одговори на питања заинтересованог лица за јавну набавку радова бр. Д-01/18 под називом: Прва фаза реконструкције вентилационог система кухињског блока и студентског ресторана дома „Вита Јанић“ и простора пекаре за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Питање:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: У конкурсној документацији на страни 21 од 58 тражи се у делу б) кадровски капацитет у делу да извођач радова мора да има најмање 2 (два) запослена одговорна извођача радова са лиценцом ИКС и то један са лиценцом 430 и једног са лиценцом 450.

Наше питање гласи:

Да ли се као доказ може усвојити и инжењер са лиценцом 430 или 830 и инжењер са лиценцом 450 или 850.

Јер прецизирањем инжењера са лиценцама 430 и 450 остале инжењере стављате у неравноправан положај.

Одговор:

Наручилац је у додатним условима конкурсне документације предмета набавке, дефинисао минималан кадровски капацитет за реализацију предметне набавке имајући у виду комплексност система који је предмет набавке (вишефазна реконструкција и санација система за вентилацију где су понуђачи у обавези да у склопу набавке између осталог изврше: испирање инсталација, све пробе, пуштање у рад, балансирање инсталације, испитивање функционалности аутоматике, израде елаборате о мерењу битних параметара инсталације, израде пројекте изведеног објекта, упутства за руковање и одржавање, изврше обуку запослених, обележавање смерова струјања флуида одговарајућом бојом, обележавање опреме и др. у делу машинских инсталација и израде апликативне програме аутоматике клима комора КК1 и КК2, тестирање повезаности опреме у пољу пуштања у рад, изврше доказивање пројектованих параметара и обуку корисника у делу електро инсталација). Лиценце 850 и 830 не покривају све наведене фазе радова.a1sc